



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция Западнореломорски район - Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-4/09.01.2014г. от Кмета на община Кочериново за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране и строителство на: „Канализационна система – с. Стоб“.

1. Заустване на пречистени отпадъчни води ще се осъществява от обект в процес на проектиране и строителство: „Канализационна система – с. Стоб“. Новата канализационна система ще обхваща отпадъчните води от с. Стоб, като същите ще бъдат пречистени в бъдеща ПСОВ.

2. Водоприемник на пречистените отпадъчни води ще бъде р. Рилска; Водно тяло, код: BG4ST500R043, земл. на с. Стоб, общ. Кочериново, ЕКАТТЕ 49360.

3. Бъдещи количества на заустваните пречистени отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения:

Проектни параметри на заустването			
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
Описание/вид на потока: Поток №2 пречистени отпадъчни води на изход ПСОВ	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден)	до 112.5	
	Q _{макс час.} (м ³ /час)	до 11.61	
	Q _{ср. год.} (м ³ /год.)	до 41 062	
	Активна реакция	6.0-8.5	
	pH		
		мг/дм ³	кг/ден
	Неразтворени вещества	60	
БПК ₅	25		
ХПК (бихроматна)	125		
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	• до шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ на с. Стоб, но не по – късно от 31.12.2015 г.		

4. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция Западнореломорски район - Благоевград – п.к. 441.

ИНЖ. ЧАВДАР МОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция
Западнореломорски район

